

АКТ
готовности образовательной организации Свердловской области
к 2020/2021 учебном году

Составлен «12» августа 2020 г.

1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области
(в соответствии с уставом образовательной организации):
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Усть-Ницинская средняя общеобразовательная школа»
2. Юридический адрес (в соответствии с уставом образовательной организации):
Свердловская область, Слободо-Туринский район, с. Усть-Ницинское, ул. Школьная, 8
3. Фактический адрес:
Свердловская область, Слободо-Туринский район, с. Усть-Ницинское, ул. Школьная, 8
(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) - перечислить)
4. Год постройки здания 1972
(при наличии нескольких зданий - перечислить)
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон
Сарычева Светлана Юрьевна, 8(34361)27896, 8(950)648 3381
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с
Постановлением Администрации Слободо-Туринского муниципального района «О
подготовке муниципальных образовательных организаций Слободо-Туринского
муниципального района к началу нового 2020-2021 учебного года» от 31.07.2020
№273. (полное наименование правового акта, дата, номер)
7. Комиссией в составе:
 - 7.1. Председатель комиссии:
Ботин Н.Н., заместитель главы администрации по социальным вопросам
Слободо-Туринского муниципального района
(Ф.И.О., должность)
 - 7.2. Заместитель Председателя комиссии:
Фоминов Г.И., начальник Слободо-Туринского муниципального отдела
управления образованием
(Ф.И.О., должность)
 - 7.3. Секретарь комиссии:
Васенина С.С., специалист по охране труда МКУ «ИМЦ ОУ
Слободо-Туринского МР», секретарь комиссии;
(Ф.И.О., должность)
 - 7.4. Члены комиссии (указать Ф.И.О., должность):
от администрации муниципального образования
Климанская О.Н., ведущий специалист по ведению информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности и территориальному планированию
администрации Слободо-Туринского муниципального района;

от органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования

Васенина С.С., специалист по охране труда МКУ «ИМЦ ОУ Слободо-Туринского МР от Государственного пожарного надзора

Сабуров А.С., начальник ОДН и ПР Туринского ГО, Слободо-Туринского МР УНД и ПР Главного управления;

от территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области

Макаров А.С., Врио начальника ОВО по Туринскому району филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Свердловской области;

от территориального отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области

Боровиков П.А., заместитель начальника ОГИБДД МО МВД России «Байкаловский»;

от территориального отдела органов внутренних дел

Хомченко А.В., начальник ОП № 27 МО МВД России «Байкаловский»

от территориального отдела Федеральной службы по надзору и защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области

Ефремова С.А., ведущий специалист Ирбитского ТО Управления Роспотребнадзора по Свердловской области;

от территориальной организации профсоюза работников народного образования (городских комитетов, районных комитетов)

Зотова М.А., председатель РК профсоюза работников образования;

7.5. Приглашенные (по согласованию) (Ф.И.О., должность):

от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

Хворова М.А., председатель Территориальной комиссии Слободо-Туринского района по делам несовершеннолетних и защите их прав;

от коммунальных служб по направлениям: энергосбережение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение _____

7.6. От образовательной организации (Ф.И.О., должность):

от администрации образовательной организации – Сарычева С.Ю., директор _____

от организации, предоставляющей услугу питания обучающихся _____

от организации, осуществляющей медицинское сопровождение обучающихся _____

от администрации хозяйственно-эксплуатационной службы _____

от родительской общественности _____

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации: Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Усть-Ницинская средняя общеобразовательная школа»

(полное наименование образовательной организации)

к 2020/2021 учебному году .

(готова/не готова)

Председатель
комиссии:

Ботин Н.Н.

(подпись)

Заместитель

Фоминов Г.И.

(подпись)

Председателя
комиссии:

Секретарь
комиссии:

Васенина С.С.

(подпись)

Члены комиссии:

Ефремова С.А.

(подпись)

Сабуров А.С.

(подпись)

Хомченко А.В.

(подпись)

Макаров А.С.

(подпись)

Климанская О.Н.

(подпись)

Хворова М.А.

(подпись)

Зотова М.А.

(подпись)

Особое мнение прилагается

Особое мнение!

Необходимо провести следующие обязательные мероприятия:

МКОУ «Усть-Ницинская СОШ»

- не оснащен объект охранной сигнализацией (п. 25 а. ПП РФ от 2 августа 2019 года №1006)

- не обеспечена охрана объекта (территории) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны (п. 25 б. ПП РФ от 2 августа 2019 года №1006)

- не обеспечена передача тревожных сообщений в подразделение вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации. (п. 25 в. ПП РФ от 2 августа 2019 года №1006)

- не оборудован объект (территория) системой оповещения и управления эвакуацией либо автономной системой экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации. Система оповещения и управления эвакуацией людей на объекте (территории) должна обеспечивать оперативное информирование лиц, находящихся на объекте (территории), о необходимости эвакуации и других действиях, обеспечивающих безопасность людей и предотвращение паники.

Системы оповещения и управления эвакуацией людей должны быть автономными и оборудованы источниками бесперебойного электропитания.

В любой точке объекта (территории), где требуется оповещение людей, уровень громкости, формируемый звуковыми и речевыми оповещателями, должен быть выше допустимого уровня шума. Речевые оповещатели должны быть расположены таким образом, чтобы в любой точке объекта (территории), где требуется оповещение людей, обеспечивалась разборчивость передаваемой речевой информации. (п. 24 п. 31 ПП РФ от 2 августа 2019 года №1006)

- оборудовать объект ограждением со стороны стадиона. (п. 18 г. п. 20 в. ПП РФ от 2 августа 2019 года №1006)

Врио начальника
капитан полиции



А.Н. Пестряков